

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania

*Zapytanie ofertowe nr 1/2025 z dnia 31.10.2025r „Budowa farmy
wiatrowej Jenków o mocy 18MW”*

L.p.	Data wpłynięcia	Pytania od Wykonawców	Odpowiedzi Zamawiającego
5	03.11.2025	Prosimy o potwierdzenie, że wymagana izolacja kabla 110 kV to 64/110 kV tj. Zamawiający nie wymaga kabli WN w izolacji 76/132 kV.	Zamawiający informuje, że nie wymaga zastosowania kabla o izolacji 76/132kV.
6	03.11.2025	Prosimy o potwierdzenie, że SCADA Farmy Wiatrowej jest w zakresie dostawcy turbin/Zamawiającego.	Zamawiający informuje, że system SCADA farmy wiatrowej jest poza zakres niniejszego postępowania i będzie dostarczony wraz z turbinami.